RELEVE DE CONTRÔLE-Cable
(CONTROL DATA SHEET)-Cable

Customer :	**3ACOMPOSIT**
ILO code :	**HCRAIL600400-20+15.2**
Customer reference :	**125002**
Date :	**18/01/2024**
Batch Number (OF) :	**OF232741**
Customer ordrer :	**4500051147**
Quantity :	**30**

- %	Ω	+ %
mini	**nominale**	**maxi**
253,65	267	293,7

N°	**Valeur ohmique réelle *** *(Actual ohmique value)* **Ω**	**Résistance d'isolement*** *(Insulation resistance)* **5000V**	**Observation**
1	272,1	189 GΩ	
3	270,8	198 GΩ	
10	269,7	248 GΩ	
20	269,4	221 GΩ	
30	268,7	201 GΩ	

*** 100% tested , recording by sampling,**